



CORTE I-I  
Esc. 1:50

PLANILLA DE VENTILADORES

DESIGNACION	CAUDAL	mm.c.a.	TIPO
VE-1/PB	100 m³/h	3	AXIAL DE PARED *
VE-1/P1	85 m³/h	4	AXIAL DE PARED *
VE-2/P1	70 m³/h	2	AXIAL DE PARED *
VI-1/PB	850 m³/h	30	CENTRIFUGO EN GABINETE INSONORIZADO CON FILTROS PERMANENTES LAVABLES DE 1" Y V.F. **

\* \_ CON REJA EN LA DESCARGA  
\*\* \_ MERV 8  
V.F.\_ VARIADOR DE FRECUENCIA

REFERENCIAS:

- DUCTO DE INYECCION
- DUCTO DE RETORNO
- DUCTO DE EXTRACCION
- DUCTO DE T.A.E.
- DUCTO DE INYECCION CON AISLACION ACUSTICA
- DUCTO DE RETORNO CON AISLACION ACUSTICA
- DUCTO DE T.A.E. CON AISLACION ACUSTICA
- CONEXION FLEXIBLE
- REGISTRO CON SECTOR
- REGISTRO MOTORIZADO
- REGISTRO CORTAFUEGO
- TERMOSTATO, h= 1.60 mts
- UI- ## POR 100 Kcal/h
- UE- ## POR 100 Kcal/h
- SP- ## POR 100 Kcal/h



Msc. Ing. Ind. Alejandro Rocha Batista  
Ing. Ind. Octavio Rocha Laurens  
Brandzen 1966 esc 605 - tel. 2400 5142 - Montevideo



PROYECTO	Centro de Estudios Lic. y Tec. en Jazz y Música Creativa		
UBICACION	Calle Leandro Gómez N°792 Mercedes - Soriano		
CLIENTE	Utec - Universidad Tecnológica		
TECNICO	Arq. Martín Acosta Jaurena		
LEYENDA	ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO CORTE Y PLANILLA		
ESCALA	1:50	HOJA	Labente
FECHA	AGO 2022	T	03