

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 02/2022 | **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**

COMUNICADO N°4

17/10/2022

CONSULTAS

Pregunta 13)

Solicitamos cordialmente prórroga para la presentación de la Licitación en referencia, en virtud de necesitar unos días más para el estudio de la propuesta que permitiría nuestra presentación.

Respuesta 13)

Ver enmienda 4

Pregunta 14)

Mediante este comunicado, solicitamos si sería posible la adjudicación de un tiempo de prórroga para la entrega de la cotización, ya que nos faltan que nos envíen los precios de algunos subcontratos. Esto nos ayuda a mejorar el precio en la oferta. Además, que la fecha de entrega de la licitación es feriado de la construcción (17/10).

Respuesta 14)

Ver enmienda 4

Pregunta 15)

De acuerdo al Pliego, la fecha de apertura está prevista para el día lunes 17/10/22. Coincidiendo la misma, con el feriado no laborable para la Construcción. Por lo expresado anteriormente, solicitamos una prórroga en la fecha de apertura de dicho llamado.

Respuesta 15)

Ver enmienda 4

Pregunta 16)

A los efectos de solicitar se considere una prórroga de la fecha de apertura, tomándose en consideración para el nuevo plazo, el tiempo transcurrido entre la publicación del llamado, y la entrega de la Enmienda 3, momento en que se tuvo la totalidad de la información sobre el Proyecto.

También, que se tome en cuenta, que el día 17/10, es el feriado de la construcción, y los subcontratos, en general, también se acompañan, la fecha, cerrando.

Respuesta 16)

Ver enmienda 4

Pregunta 17)

Les queríamos solicitar, si es posible una visita adicional al lugar

Respuesta 17)

Ver comunicado 3

Pregunta 18)

Considerando que el día lunes 17 de octubre es el día de la construcción (feriado no laborable para el rubro) solicitamos se prorrogue la apertura de la licitación para un día laborable.

Respuesta 18)

Ver enmienda 4

Pregunta 19)

Dado que en el rubrado no existen detallados algunos rubros cruciales para el estudio de los precios consultamos si es posible agregar rubros a la planilla enviada.

Respuesta 19)

Es posible agregar rubros. No se deben eliminar rubros

Pregunta 20)

Dada la complejidad del proyecto y sus características técnicas específicas, solicitamos una prórroga de al menos 15 días para poder elaborar la mejor propuesta.

Respuesta 20)

Ver enmienda 4

Pregunta 21)

En planta de cielorrasos se indica un sector de cielorraso de yeso en el aula 04 mientras que en cortes A y B parece ser en la totalidad del local. Favor confirmar qué área se debe considerar.

Respuesta 21)

El cielorraso del aula 04 se coloca en la totalidad de la sala. En la misma lámina está detallada la organización del cielorraso del hall de acceso, ese cielorraso se realiza nuevo solo en la zona detallada, el resto es existente y se verificará su estado de acuerdo a lo aclarado en "Cielorrasos" en la Memoria. La oferta deberá incluir la sustitución total de las placas.

Pregunta 22)

En planta de cielorrasos no se indica cielorraso de yeso en sector de Hall de Acceso mientras que los cortes muestran en todo el local. Favor aclarar.

Respuesta 22)

Ver enmienda 5 se adjuntó nuevo plano (14 V3.pdf) actualizado.

Pregunta 23)

El plano de eléctrica "E_2_888_UTEC_MERCEDES_AMPLIACION06_09_2022-DATOS_CCTV_Y_SEGURIDAD_1_V2" no se puede abrir. Favor reenviar dicha lámina.

Respuesta 23)

Se actualizan dichas láminas en formato pdf (V3); E_2_888_UTEC MERCEDES AMPIACIONES 09 2022 DATOS CCTV Y SEGURIDAD V3 ; E_2_888_UTEC MERCEDES AMPIACIONES 09 2022 DATOS CCTV Y SEGURIDAD 1 V3

Pregunta 24)

solicitamos una prórroga en la fecha de apertura de dicho llamado, ya que la misma coincide con el feriado no laborable de la Construcción.

Respuesta 24)

Ver enmienda 4

Pregunta 25)

Según especificaciones las marcas recomendadas para la central de incendio son Bosch o Honeywell, dado que se menciona que hay que conectarse a un sistema existente consultamos cual es la marca de la central instalada.

Respuesta 25)

La central de alarma existente es marca Honeywell.

Pregunta 26)

El pliego habla de conectarse a un sistema existente, por tanto necesitamos saber marca y modelo del sistema de CCTV para poder cotizar.

Respuesta 26)

El sistema existente tiene 4 cámaras: Cámara IP bullet IR DS-2CD1023G0E-I Cámara Bullet 2MP, 1/ 2.8 "Barrido progresivo CMOS, Lente fija de 2.8mm, codec H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG , mínima luz a color 0.01 lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO); 3D DNR; DWDR, BLC, ICR; EXIR 2.0- 30m; 12VDC y PoE; Servicio en HIK-Connect.IP67 (exterior), Metálica.