



REFERENCIAS

<b>PE</b> PORTERO ELECTRICO <b>CA</b> CENTRAL ALARMA <b>E</b> SENSOR ALARMA <b>R</b> SIRENA INT Y EXTERIOR <b>CT</b> CONTACTOR + TIMER	<b>C</b> SENSOR HUMO EN TECHO <b>CC</b> SENSOR DE GAS <b>EV</b> ELECTRO VALVULA (GAS) <b>WIFI</b> SISTEMA DE COMUNICACION WIFI <b>DA</b> DIGITADOR ALARMA
<b>INTERRUPTORES</b> TETRAPOLAR (U) UNIPOLAR (L) BIPOLAR (B) COMBINACION (CMV) TRIPOLAR (TP) DIMER (DM) TERMO-MAGNETICA	<b>LUMINARIAS Y SOPORTES SEGUN PLANILLA</b> CENTRO TERMINACION CON TAPA CIEGA (CPT) PUNTO DE LUZ (CENTRO) (CC) PUNTO DE LUZ (BRAZO) (CB) EQUIPO DE BRAZO (CB) EN COLUMNA O MUROS COLUMNA DE HORMIGON (CH) COLUMNA DE MADERA (CMA) COLUMNA DE HIERRO (CFE) CINTA LED EQUIPO 2X18 (2X18) EQUIPO 1X36 (1X36) EQUIPO 2X36 (2X36) EQUIPO COMBINADO (CMC) 1X36 EMERGENCIA+1X36 COMUN EQUIPO 1X18 EMERGENCIA (EM) EQUIPO 1X18 EMERGENCIA LED EQUIPO 2X18W LED EQUIPO 1X18W LED
<b>TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR</b> STANDARD (TB) 3 EN LINEA SCHUKO (TS) TRIFASICO (TE) SCHUKO C/ LLAVE TABLERO EXTERIOR CON 6 T.G. EN LINEA E INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO DE 25 Amp. y 30 mA	<b>LINEAS - CAÑERIAS Y ACCESORIOS</b> 3FASIS (UF) 3FASIS+NEUTRO (UFN) 1FASE+NEUTRO (UN) LINEA DE TIERRA (LT) TELEFONIA (TL) CAÑERIA SUBTERRANEA (CS) CAÑERIA RESERVA (R) CON ALAMBRE HG DE GUIA CONEXION DE TIERRA (T) CAMARA 40X40 CAPTOR PARARAYOS (CP) SUBE LINEA (SL) BAJA LINEA (BL) LLEGA LINEA DESDE ARRIBA (DAR) LLEGA LINEA DESDE ABAJO (DAB) INDICE ALIMENTADOR (F) ENLACE AEREO ANTEL (ETEL) CARTEL DE SALIDA
<b>CUADRO DE CONTROLES Y COMANDOS</b> TRANSFORMADOR (TF) MEDIDOR REACTIVA (MR) MEDIDOR ACTIVA (MA) TABLERO (TAB) CENTRALIZACION (CE) PULSADOR (P) FOTOCELULA (FC) MANDO VENTILADOR (MV) PULSADOR GOLPE DE PURO (POP) ALARMA AUTOMATICA DE INCENDIO	<b>REGISTROS Y CAMARAS</b> CAJA BRAZO EMPOTRADA (CB) CAJA CONEXION EMPOTRADA (CF) CAJA CONEXION APARENTE (CCA) REGISTRO APARENTE (RA) REGISTROS EMPOTRADOS (CRA) CAMARA 20X20 (20) CAMARA 40X40 (40) CAMARA 60X60 (60)
<b>PILASTRAS</b> INTERRUPTOR DE CORTE DE POTENCIA CAJA GRAL. DE PROTECCION (COP) GABINETE REACTIVA TABLERO EXTERIOR DE P.V.C. TAPA Y FRENTE MUERTO. CONTENIDO 1 INT. DIF. II 25 Amp. 30 mA y 3 T.G. SCHUKO CONJUNTO EXTERIOR DE 4 L.C. MODELO SCHUKO INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO EN CAJA EMBUTIDA EQUIPO INTERIOR (SPLIT) DE AIRE ACONDICIONADO REFLECTORES VER PLANILLA	<b>EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS</b> EQUIPO VIDEO CONFERENCIA HORNO COCINA ELECTRICA (COC) VENTILADOR DE TECHO (VT) EXTRACTOR (EE) TERMOTANQUE (CCC) MOTORES EN GENERAL (MG) CAMPANA 230V (230) TIMBRE DE CALLE (12V) TOMA TELEFONICO (TEL) SENSOR DE MOVIMIENTO PROYECTOR REFLECTORES LED VER PLANILLA CAJA DATOS PARED CAJA DE REGISTRO EN CIELORRASO PARA DATOS PROYECTOR TOMA SCHUKO EN CIELORRASO PARA PROYECTOR DATOS Y TELEFONIA 1 TOMA SCHUKO + CAJA REGISTRO PARA CONEXION COMANDOS INDICADOR LUMINICO-SONORO ESTROBOSCOPICO CONTACTOR BOBINA 12 V. CONTROL DE TIEMPO (TEMPORISADOR)
<b>AVISO AL INSTALADOR</b> BANDEJA H GALVANIZADO. LINEAS SUBTERRANEAS P.V.C. MINIMO # 25 mm. LINEAS EXTERIORES EN DUCTO P.V.C. LINEAS EMBUTIDAS O EXTERIORES SOBRE CIELORRASO LINEAS EXTERIORES EN SUPER PLASTICO	<b>IMPRESIONABLE TENER PRESENTE:</b> -ESQUEMA UNIFILAR -MEMORIA GENERAL Y PUESTO -MEMORIA PARTICULAR -PLANILLAS

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: EDIFICIO RODÓ  
CALLE: José E. Rodó 1884  
LOCALIDAD: MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO  
FECHA: 2022  
ESCALA: 1/75

PLANO DE: **INSTALACIÓN ELÉCTRICA**  
UNIFILARES  
ARQUITECTO: SANDRA SOTO - GUSTAVO DOS SANTOS CRUZ  
AYTE. de ARQTO: JACQUELINE PEREIRA  
TECNICO: JOSÉ PAÑELLA  
DIBUJANTE:  
FIRMA:  
FIRMA:

LAMINA Nro: **L 35**  
**IE7**