


REFERENCIAS		
SÍMBOLO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
	LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN (LMT) 6,4 kV EXISTENTE	—
	CABLE PREENSAMBLADO S 3x16 Al + 54,6 Alm (DISTINGUIÉNDOSE POR COLOR EL NÚMERO DE LÍNEA DEL TAP, VER PLANO UNIFILAR COPE-ALP04A)	500 m
	COLUMNA DE HORMIGÓN EXISTENTE PARA LMT DE UTE	0
	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=7,5 m CLASE 6, EMPOTRADO 1,25 m DE ACUERDO A NORMA NO-DIS-MA-2502 DE UTE. PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS OPCIONALMENTE SE PODRÁN REUTILIZAR POSTES EXISTENTES QUE ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES EN COMÚN ACUERDO CON LA DIRECCIÓN DE OBRA DE UTE (SÓLO PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS)	15
	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=10,5 m CLASE 4, EMPOTRADO 1,75 m DE ACUERDO A NORMA NO-DIS-MA-2502 DE UTE. CON HERRAJES Y ACCESORIOS DE RETENCIÓN	12
	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=10,5 m CLASE 5, EMPOTRADO 1,75 m DE ACUERDO A NORMA NO-DIS-MA-2502 DE UTE. CON HERRAJES Y ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN	2
	POSTE NUEVO DE MADERA TRATADA H=7,5 m CLASE 6, EMPOTRADO 1,5 m (SÓLO PARA ALUMBRADO PÚBLICO)	18
	COLUMNA DE HORMIGÓN NUEVA H=7,5 m CLASE 6, EMPOTRADO 1,5 m (SÓLO PARA ALUMBRADO PÚBLICO)	38
	LUMINARIA VIAL NUEVA DE LED 50W. ALTURA DEL PUNTO DE LUZ 7 m PARA CIRCUITO PRINCIPAL Y 6 m PARA EL RESTO.	22
	TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1 (TAP1)	1
	SUBESTACIÓN AÉREA EXISTENTE	—

- NOTAS
- EL CIRCUITO PRINCIPAL (PARA BUS) ES EL CIRCUITO DE LAS CALLES 26 DE MAYO/9 DE ABRIL, HÉCTOR JUAN YACUBONE (CALLE N) Y CALLE NUEVA.
 - LOS POSTES DE MADERA DE UTE QUE TIENEN MONTADOS UNA LUMINARIA, SON COMPARTIDOS CON LOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.
 - CIRCUITOS ALIMENTADOS DESDE TAP 3.



Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Programa

Mejoramiento de Barrios

Coejecutor:

Plano:

ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTADO PLANTA SECTOR III - ETAPA 1

Asentamiento:

COTRAVI

Ubicación:

MONTEVIDEO

Nº Plano:

ALP02

Escala:

1:1000

Fecha:

OCTUBRE 2022

Técnico:

Ing. RODRIGO ESPIGA
JORGE FREIRE

Coordinador:



Arq. OCTAVIO BOMBACI

Firma:

Firma:

Equipo Técnico:

IPRU - CSI



COPE-ALP02.dwg