

RFI: NORMA UNIT-SDA AT (954 x 841 mm)



SIMBOLOGÍA	
	LUMINARIA AUTÓNOMA DE SEÑALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DE SALIDA
	EXTINTOR CON CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 3.5 Kg. EN CONFORMIDAD CON NORMA UNIT 596:2016, CON GABINETE METÁLICO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, Y SELLO UNIT.
	EXTINTOR CON CARGA DE POLVO QUÍMICO SECO ARC 4 Kg. EN CONFORMIDAD CON NORMA UNIT 598:2017, CON GABINETE METÁLICO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, Y SELLO UNIT.
	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO - AMBIENTE
	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO - SOBRE CIELORRASO
	SIRENA DE ALARMA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA h=2.10mts.
	PULSADOR MANUAL DE ALARMA h=1.20mts.
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA A INSTALAR, GABINETE METÁLICO EN ACERO PINTADO, VÁLVULA GLOBO, CONEXIÓN STORZ 45MM, MANGUERA PLANA DE 45 MM Y 25 M DE LONGITUD, PUNTERO MULTIPROPÓSITO INSTALACIÓN DE GABINETE EMBUDIDO EN PARED

NOTA: TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE LOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO. EN EL CASO QUE EL OPERANTE NO PUEDA CUMPLIR CON ESTA CONDICIÓN DEBERÁ MENCIONARLO EXPRESAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO MARCA Y MODELO ALTERNATIVO PROPUESTO, EL CUAL SERÁ EVALUADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PLANTA BAJA EDIFICIO  
E  
ESC: 1:50



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA ARQ. JORGE LORENZO	COORD. GENERAL ARQ. GABRIELA FACILDA	ASESOR TÉCNICO ING. SANTIAGO GARCÍA	SERVIDIO UOBA CURNE - SEDE RIVERA
PROGRAMACIÓN ARQ. JORGE LORENZO	COORD. DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE PROYECTOS ARQ. JORGE LORENZO	ASESOR ELECTRICO ING. OCTAVIO ROSA	EDIFICIO D-E
PROYECTO ARQ. ALVARO CAYON	RESPONSABLE DE PROYECTO ARQ. HELENA HEINEN	ASESOR ESTRUCTURA ING. JULIO OTTE	RIVERA, AV. GUIDO
DISEÑANTES ARQ. LETICIA MORALES	RESPONSABLE DE COSTOS ARQ. ANGELA RODRIGUEZ	ASESOR SANITARIO ING. JULIO OTTE	MACHADO BRUM SIN
		ASESOR ACUSTICO ARQ. GONZALO TREINER	SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA BLOQUE D + E

A1005

SE-01

ESCALA 1:100

FECHA OCTUBRE-2022