

REF. NORMA UNIT 504 AT 150x154 mm



PLANTA ALTA EDIFICIO
E
ESC: 1:50

SIMBOLOGÍA	
	LUMINARIA AUTÓNOMA DE SEÑALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DE SALIDA
	EXTINTOR CON CARGA DE DÍOXIDO DE CARBONO (CO2) 3,5 KG. EN CONFORMIDAD CON NORMA UNIT 586:2018. CON GABINETE METÁLICO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, Y SELLO UNIT.
	EXTINTOR CON CARGA DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 4 KG. EN CONFORMIDAD CON NORMA UNIT 598:2017. CON GABINETE METÁLICO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, Y SELLO UNIT.
	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO - AMBIENTE
	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO - SOBRE CIELORRAJO
	SIRENA DE ALARMA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA P=2,10m/s
	PULSADOR MANUAL DE ALARMA P=1,20m/s
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA A INSTALAR. GABINETE METÁLICO EN ACERO PINTADO, MANEJO GUBO, CONEXIÓN STORZ 45MM, MANGUERA PLANA DE 45 MM Y 25 M DE LONGITUD, PUNTERO MULTIPROPÓSITO. INSTALACIÓN DE GABINETE EMBUDIDO EN PARED

NOTA: TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE LOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO. EN EL CASO QUE EL OFERENTE NO PUEDA CUMPLIR CON ESTA CONDICIÓN DEBERÁ MENCIONARLO EXPRESAMENTE EN LA OFERTA, INDICANDO MARCA Y MODELO ALTERNATIVO PROPUUESTO, EL CUAL SERÁ EVALUADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

		UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA			
DIRECTOR DGA: ARQ. JORGE L. FLORES		COORD. GENERAL: ARQ. E. GABRIELA FACHOLA		ASESOR TÉCNICO: ING. SANTIAGO GARCÍA	
PROGRAMACIÓN: ARQ. GONZALO LORENZO		COORD. DE SECCIÓN: ARQ. ALVARO CAYÓN		ASESOR ELECTRICO: ING. OCTAVIO RIVERA	
PROYECTO: ARQ. ALVARO CAYÓN		RESPONSABLE DE PROYECTO: ARQ. HELENA HERNÁNDEZ		ASESOR ESTRUCTURAL: ING. RAÚL VILLALBA	
ELABORANTE: ARQ. LETICIA RODRÍGUEZ		RESPONSABLE DE COPIAR: ARQ. LETICIA RODRÍGUEZ		ASESOR SANITARIO: ING. J. P. MELLER	
				ASESOR ACÚSTICO: ARQ. GONZALO TRINARREZ	
				SERVICIO DE OBRA: CURNE - SEDE RIVERA	
				EDIFICIO D-E	
				UBICACIÓN: RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUM S/N	
				SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN: PLANTA ALTA BLOQUE D-E	
				ARCHIVO: CUR, D-E, PG. 049	
				ESCALA: 1:100	
				FECHA: OCTUBRE-2022	

A1006
SE-02