

PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

ANEP - CODICEN

OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI

FECHA	2021	ANEXO	F	HOJA	2
-------	------	-------	---	------	---

LUMINARIA

L151

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANOS

CANTIDAD:

PLANTA BAJA 26

TOTAL:

26



SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCION: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA NO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA.
AUTONOMÍA: BAJO CONSUMO 8-10 HORAS/ ALTO CONSUMO 4-5 HORAS
TIPO MODELO MG-6680L DE ECOGUARD, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.

CUERPO:

DIFUSOR: TRASLÚCIDO DE POLIESTIRENO

EQUIPO ELECTRICO: BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
CONSUMO 8W
SIN MANTENIMIENTO

DIMENSIONES: ANCHO=80mm
ALTURA=28mm
LARGO=295mm

LAMPARA: 80 LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD.

OBSERVACIONES: MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED s/ PLANO

TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN ESTAR HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.