

PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

ANEP - CODICEN

OBRA
CBT DE BARROS BLANCOS
CNO. LORENZO VENTURA ESQ. ANGEL CAPUTTI

FECHA 2021 ANEXO F HOJA 3

LUMINARIA L209	UBICACIÓN: SECTOR BOMBAS	CANTIDAD: PLANTA BAJA 1	TOTAL: 1
-------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------



SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCIÓN:	LUMINARIA ESTANCA DE ADOSAR A PARED, IP 55. TIPO PRISMA, MODELO DELTA OVALE 350, SIMILAR O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
CUERPO:	CUERPO Y ANILLO DE TECNOPOLÍMERO. TORNILLOS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE Y CON REFLECTOR DE ALUMINIO. COLOR GRIS METALIZADO.
DIFUSOR:	CRISTAL MATIZADO Y TRABAJADO.
EQUIPO ELÉCTRICO:	PORTALÁMPARAS E27 DE PORCELANA CON TORNILLOS PLATEADOS.
DIMENSIONES:	ANCHO=22cm LARGO=35cm ALTURA=15cm
LÁMPARA:	LED 1x9W, E27, CÁLIDA, COLOR 83.
OBSERVACIONES:	ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA PARA SU APROBACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO