



REFERENCIAS	
—	CAÑERÍA POR LOSA O CIELORRASO
—	CAÑERÍA APARENTE DE H"O"
- - -	CAÑERÍA POR PISO O CONTRAPISO
(H)	SENSOR DE HUMO
(H2)	SENSOR DE HUMO DOBLE BAJO Y SOBRE CIELORRASO
(SI)	SIRENA INCENDIO, ALTURA A COORDINAR.
(P)	PULSADOR DE PÁNICO h = A COORDINAR EN OBRA
(R)	REGISTRO INCENDIO, ALTURA A COORDINAR EN OBRA

NOTAS	
- TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA. - TODOS LOS CARGOS SERÁN APARENTES DE H"O" COMO MÍNIMO EN #25	

JOSÉ PEDRO PODESTÁ
Ingeniero Industrial Eléctrico - E I A L E
Estudio de Ingeniería y Asesoramiento Lumínico y Eléctrico
Miguel Cruz 3768 - Montevideo 11.300 - Uruguay - Tel /Fax (598) 2628 6688

ANEP AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: EDIFICIO CODICEN.
Libertador 1409 esq Colonia
LOCALIDAD: MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO
FECHA: 2021
ESCALA: 1/75

PLANO DE: ELÉCTRICA - INCENDIO - N 12
PLANTA
LÁMINA Nº: L 58

ARQUITECTO: GUILLERMO DOS SANTOS CRUZ / SANDRA SOTO
AYTE. de ARQTO: ARQ. CARLA FIRPO / ARQ. FLAVIO FLORES
FIRMA: JOSÉ PEDRO PODESTÁ

E06