



Referencia

| | |
|--|---|
| | Línea de conductor de acometida de aluminio de 2x16 mm ² |
| | Línea existente, se mantiene |
| | Línea a eliminar |
| | Artefactos a eliminar en columnas de UTE |

| | |
|--|---|
| | Artefactos y columnas existentes, se mantienen |
| | 18 columnas de hormigón tronco piramidal de base cuadrada de 7.50 m de longitud y 150 KgF |
| | 3 columnas de hormigón tronco piramidal de base cuadrada de 7.50 m de longitud y 300 KgF |
| | 21 Luminarias Led de 50W Tipo II, rendimiento mayor a 130 lum/watt |

UBICACIÓN DE LOS TABLEROS CORRESPONDIENTES A CADA CIRCUITO Y SUS DESCARGAS A TIERRA:

- Circuito 231 de Alumbrado: Benito Chaín esquina Independencia
- Circuito 269 de Alumbrado: Parkway entre Montecaseros y Zorrilla

Se le agregan 7 lámparas al circuito 269 de alumbrado y 14 lámparas al circuito 231 de alumbrado



Dirección Nacional de Integración Social y Urbana



PROYECTO EJECUTIVO ANTENA 35
Alumbrado público proyectado
Diciembre de 2022 - Esc : 1:500

| | |
|-------|-------|
| ALP01 | PEA35 |
|-------|-------|