



**ANEP**

CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL



**CNP**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 14 / 2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **ENMIENDA Nº 01**

**30/06/2023**

### **1) Dirección de cubierta**

Se modifica dirección de cubierta: la caída de la cubierta debe ser pendiente 5%. El cambio se da en ambos edificios comprendidos en el alcance de este llamado: aulas y sector de cocina, baño y aulas pequeñas.

*Se adjunta plano con detalle.*

### **2) Rubrado - Formulario 4**

El oferente deberá reflejar en su presupuesto (Formulario 4) los cambios que esta enmienda genere.