Desde T.G.

3x16mmCu+1x16mmCu
Neutro+1x16mmCu tierra

4x63Amp 10ka
termomagnética
diferencial
4x63Amp -300ma

TABLERO A

16 Amp	2x4mmCu+1x4mmCu tierra	Dirección
16 Amp	2x4mmCu+1x4mmCu tierra	Secretaría
20 Amp	2x4mmCu+1x4mmCu tierra	Aula 1
20 Amp	2x4mmCu+1x4mmCu tierra	Aula 2
20 Amp	2x4mmCu+1x4mmCu tierra	Comedor
16 Amp	2x4mmCu+1x4mmCu tierra	Dirección
16 Amp	2x2mmCu+1x2mmCu tierra	Secretaría
16 Amp	2x2mmCu+1x2mmCu tierra	Aula 1
16 Amp	2x2mmCu+1x2mmCu tierra	Aula 2
16 Amp	2x2mmCu+1x2mmCu tierra	Comedor
16 Amp	2x2mmCu+1x2mmCu tierra	Cocina (esta instalación es existente, se chequeará que las líneas sean adecuadas y se intervendrá en caso de ser necesario)
10 Amp	2x8mmCu+1x8mmCu tierra L1	Dirección
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1	Secretaría
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1	Baño
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1, L1, L1, L1	Aula 1
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1, L1, L1, L1, L1, L1	Aula 2
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1, L1, L1, L1, L1, L1	Comedor
10Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1, L1	Cocina (esta instalación es existente, se chequeará que las líneas sean adecuadas y se intervendrá en caso de ser necesario)
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L3, L3, L3, L3, L3	Exteriores fachada
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra L1, L1	Galería
10 Amp	L4 EMERGENCIA 2x1mmCu+1x1mmCu tierra	Galería
10 Amp	2x1mmCu+1x1mmCu tierra	Libre
10 Amp		Libre
10 Amp		Libre
10 Amp		Libre
10 Amp		Libre

UNIFILAR T.A.

ANEP | CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL | DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: ESCUELA 100	LOCALIDAD: VILLA CONSTITUCION DEPARTAMENTO: SALTO	FECHA: MARZO 2023 ESCALA: S/E
PLANO DE: INSTALACION ELECTRICA UNIFILARES TABLERO A		LAMINA Nro: L 12
ARQUITECTO: FIRMA: DANIELA_MELLO		EL4

ESC 100.DWG