

CONAFINAFISA

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)
N° 22/2023

ENMIENDA N°02

05/07/2023

MODIFICACIÓN AL PLIEGO

Se agrega la siguiente documentación:

Sección N°6:

- Se incorpora plano de estructura - planta de techos.

Aclaraciones:

- El formulario 4 de la Sección 3 rubrado no se afecta dado que esta como estructura metálica.
- Las modificaciones son en el Detalle de la Cercha 1 de la Estructura de la planta de techos:
 - 1- El perfil superior de la Cercha 1 es un PNI 300mm (antes PNI 240mm).
 - 2- Se detalla el anclaje de los pilares P9 y P19 a los elementos de hormigón.
 - 3- Se agregan planchuelas horizontales en la unión de los elementos verticales de los Pilares P2, P9 y P13.