



REFERENCIAS

INTERRUPTORES

TETRAPOLAR (U)

BIPOLAR (B)

COMBINACION (CMV)

TRIPOLAR (TP)

ONOFF (OM)

TERMO-MAGNETICA

DOS SECCIONES

TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR

STANDARD (TB)

3 EN LINEA (3TL)

SCHUKO (TS)

TRIFASICO (TE)

SCHUKO C/ LLAVE

TOMA EN LINEA SHUKO IP65

TOMA EN LINEA LEDUC

CUADRO DE CONTROLES Y COMANDOS

CAJA GRAL. DE PROTECCION (COP)

TRANSFORMADOR (TF)

MEDIDOR REACTIVA (MR)

MEDIDOR ACTIVA (MA)

TABLERO (TAB)

CENTRALIZACION (CE)

PULSADOR (P)

FOTOCELULA (FC)

MANDO VENTILADOR (MV)

PULSADOR GOLPE DE PUÑO (PGP)

ALARMA AUTOMATICA DE INCENDIO

REGISTROS Y CAMARAS

CAJA BRAZO EMPOTRADA (CB)

CAJA CONEXION EMPOTRADA (CF)

CAJA CONEXION APARENTE (CCA)

REGISTRO APARENTE (RA)

REGISTRO EMPOTRADO (CRA)

CAMARA 20X20 (20)

CAMARA 40X40 (40)

CAMARA 60X60 (60)

PILASTRAS

ICP POSTERIOR (POS)

ICP AL FRENTE (FRE)

PROTECCION Y MEDIDA (PVM)

TABLERO EXTERIOR DE P.V.C. TAPA Y FRENTE MUEERTO. CONTENIDO: 1 INT. DP. III 25 Amp. 30 mA y S.T.C. SCHUKO

CONJUNTO EXTERIOR DE A.L.C. MODELO SHUKO

INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO EN CAJA EXTERIOR

GABINETE REACTIVA

EQUIPO EXTERIOR (SPUT) DE AIRE ACONDICIONADO

REFLECTORES VER PLANILLA

REFLECTORES LED VER PLANILLA

EQUIPO embudido 2X35W

EQUIPO embudido 4X18W

LUCES DE EMERGENCIA

LUCES DE SALIDA

LUMINARIA DE ZOCALO

DUCTO

EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA

Modulo Plan Celul

LUMINARIAS Y SOPORTES SEGUN PLANILLA

PUNTO DE LUZ (CENTRO) (CC)

PUNTO DE LUZ (BRAZO) (CB)

EQUIPO DE BRAZO (EB)

EN COLUMNA O MUROS

COLUMNA DE HORMIGON (CH)

COLUMNA DE MADERA (CMA)

COLUMNA DE HIERRO (CFE)

EQUIPO 1X18 (1X18)

EQUIPO 2X18 (2X18)

EQUIPO 1X36 (1X36)

EQUIPO 2X36 (2X36)

EQUIPO COMBINADO (EMC)

EQUIPO 1X18 EMERGENCIA (EM)

EQUIPO 1X18 EMERGENCIA LED

EQUIPO 1X18W LED

EQUIPO 2X18W LED

LINEAS - CABLES Y ACCESORIOS

3FASES (UF)

3FASES+NEUTRO (UPN)

1FASE+NEUTRO (UN)

LINEA DE TIERRA (LT)

TELEFONIA (TL)

CARERA SUBTERRANEA (CS)

CON ALAMBRE PIS DE GUIA

CONEXION DE TIERRA (T)

CAMARA 40X40

CAPTOR PARARAYOS (CP)

SUBE LINEA (SL)

BAJA LINEA (BL)

LLEGA LINEA DESDE ARRIBA (DAR)

LLEGA LINEA DESDE ABAJO (DAB)

INDICE ALIMENTADOR (FI)

ENLACE AEREO ANTEL (EEL)

CARTEL DE SALIDA

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

HORNO

LUMINACION DE EMERGENCIA

VENTILADOR DE PARED

EXTRACTOR (EE)

TERMOTANQUE (CCC)

MOTORES EN GENERAL (MG)

CAMPANA 230V (230)

TIMBRE DE CALLE (EV)

TOMA TELEFONICA (TEL)

SENSOR DE MOVIMIENTO

PROYECTOR

CAJA DATOS PARED

CAJA DE REGISTRO EN CIELORRASO PARA DATOS PROYECTOR

TOMA SCHUKO EN CIELORRASO PARA PROYECTOR

DATOS Y TELEFONIA

4TC SCHUKO EN CAJA EXTERIOR

TOMA SCHUKO + CAJA REGISTRO PARA CONEXION COMANDOS

INDICADOR LUMINICO-SONORO ESTROBOSCOPICO

CONTACTOR BOBINA 12 V.

CONTROL DE TIEMPO (TEMPORISADOR)

AVISO AL INSTALADOR

IMPRESIONABLE TENER PRESENTE:

ESQUEMA UNIFILAR

MEMORIA GENERAL Y PUEO

MEMORIA PARTICULAR

PLANILLA

BANDEJA Y GALVANIZADO CON TAPA 400X50 Y 200X65

LINEAS SUBTERRANEAS P.V.C.

LINEAS EXTERIORES EN CARO RIGIDO P.V.C.

LINEAS EMBUDIDAS

LINEAS EXTERIORES EN CARO DE HIERRO GALVANIZADO

DUCTO EJECUTIVO 100X65 DE METAL

ALTURA SOBRE NPT

TOMACORRIENTE AA 2.77M

TOMACORRIENTE TV 2.0

INTERRUPTORES 1.20M

TOMACORRIENTES 0.40M

TOMA CORRIENTE AA 2.77M

TOMACORRIENTE MICROONDAS 1.20M

INTERRUPTORES EXTRACTOR 1.80

TOMACORRIENTES RELACION 1.10

REGISTRO HORNO 0.100.10M 0.60M

BANDEJA Y GALVANIZADO CON TAPA 300X50 H2.40M

BANDEJA Y GALVANIZADO CON TAPA 100X50 H3.0M

DUCTO EJECUTIVO H 0.40M

TOMA CORRIENTE CELULARES H 1.20M

AREA DE PROYECTOS

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: Liceo 2 Paso Carrasco

LOCALIDAD: PASO CARRASCO

FECHA: ABRIL 2022

CALLE: Avenida A la Playa s/n

DEPARTAMENTO: Canelones

ESCALA: 1:125

PLANO DE: INSTALACION ELECTRICA

ARQUITECTO: JUAN GABRIEL CASTILLO

AYTE. de AROTO:

TECNICO: RODRIGO PEREIRA

DIBUJANTE:

LAMINA No: L038

EL01

CAN-PCA-L02-L038-EL01 FUERZA MOTRIZ DWG