

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**CND**
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 20 / 2023****Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

ENMIENDA Nº 5

27/09/2023

Sección 3 – Formulario 4

Se requiere agregar al rubrado para las puertas de aluminio de aulas, laboratorios, biblioteca, taller de informática y baños de estudiantes (15 en total) un brazo hidráulico, para hojas de hasta 80kg tipo Cierrapuertas Tesa Ct250134.

Sección 6 – Documentación gráfica

Planillas de vinilo: Se adjunta la lámina L214- Vi 01 corregida.

Las dimensiones que se grafican en las planillas (con excepción de la banda de 20cm de altura y los calados) son indicativas, ya que dependerán de las dimensiones reales de los vidrios de las puertas y necesariamente deberán verificarse en el sitio sobre las aberturas.

Planillas de aluminio: Se adjunta la lámina L017-A37 corregida.

Con respecto a las puertas de Aluminio, si bien está indicado en el detalle de la composición del pateador inferior en las planillas correspondientes, para no dejar lugar a dudas se aclara:

- Que la totalidad de la puerta debe realizarse con perfilería reforzada para grandes dimensiones.
- Que deben dimensionarse el tipo, la cantidad y la ubicación de las bisagras/pomelas en función del tamaño y peso de las hojas, garantizando su buen funcionamiento y durabilidad.