



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº27 / 2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº01

04/10/2023

Pregunta 1)

Solicitamos detalle y memoria más detallada de la recuperación, reparación y posible sustitución de las aberturas de madera. Determinación de un criterio para decidir la elección del procedimiento a seguir en cada caso.

Respuesta 1)

En relación con la solicitud de detalles: toda la información gráfica disponible se encuentra en las láminas CE01 Y CE02.

Al respecto de la solicitud de una memoria más detallada de recuperación y posible sustitución de aberturas de madera, en la página 33 de la Memoria Particular se indica:

“No se cuenta con un relevamiento exhaustivo de las aberturas por lo que el subcontratista deberá rectificar las medidas y el estado de todas las aberturas.”

En relación con los criterios:

01/ en la planilla de cada tipo de abertura se establece un porcentaje mínimo de sustitución para cada caso.

02/ como criterio general las aberturas deberán quedar en condiciones de perfecto funcionamiento, hermeticidad y características de diseño, materiales y herrajes iguales a las originales.

En relación con los procedimientos, los mismos son los detallados en la memoria, sumados a la experticia necesaria para la correcta restauración de aberturas de madera de 100 años de antigüedad.