

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 20 / 2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

ENMIENDA Nº 6

03/10/2023

Sección 6 – Documentación gráfica

Planillas de aluminio: Se adjunta la lámina L110-A40 corregida.

Con respecto a la campana de gases del laboratorio de química, para no dejar lugar a dudas se aclara:

- Se introdujeron cambios tendientes a reducir el peso y tamaño del panel móvil frontal.
- Se redujo el vidrio a laminado 3+3mm.
- Se dividió en 2 el panel dejando una parte superior fija.
- Se especificó un tipo de brazo elevador capaz de levantar la puerta modificada.
- Se corrigió la referencia al soporte de herrería que estaba mal indicada.