

## REFERENCIAS

	CANERIA POR PARED O SOBRE CIELORASO
-----	
	CANERIA POR PISO O CONTRAPISO
	CANERIA EN HIERRO GALVANIZADO (PARENTE O POR PISO)
(H)	SENSOR DE HUMO EN CUA DE CENTRO ADOSSAO A LOSA, PARAO O SISTEMA DE SUELO DE LUMINARIAS.
(TN)	SENSOR TERMALOCALCIENTRERO EN CUA DE CENTRO ADOSSAO A LOSA, PARAO O SISTEMA DE SUELO DE LUMINARIAS.
(CI)	REGISTRO 30X20, CENAL DE ALABRA DE INCENDIO CON ALIMENTACION 230V Y CONEXION TELEFONICA, Y A COORDINAR CONEXION HIDR.
(HMI)	
(SI)	GABINETE CON SIENRA Y LUZ ESTROSCOPICA DE ADOAS EN CUA DE BRAZO H=2,2m, ALABRA DE INCENDIO.
(SI)	GABINETE INUNDABLE CON SIENRA Y LUZ ESTROSCOPICA DE ADOAS PAR INTERPAREL CON BATERIA INCORPORADA EN CUA DE BRAZO H=2,2m ALABRA INCENDIO.
(O)	PLASADOR PANICO INCENDIO EN CUA DE LUAYE HONDA, H=1,0m
(R)	REGISTRO CON PUERTA O TAPA DE ACERO GALVANIZADO, EN EXTERIORES SEFANA DE PVC, ESTANOS IP 55.

## NOTAS

[illegible]

NOTA:  
SE DEBERÁN TERMINAR TODOS LOS TRABAJOS Y  
DEJAR LAS INSTALACIONES EN PERFECTO  
FUNCIONAMIENTO

**JOSÉ PEDRO PODESTÁ**

Plano	Correntes de Debitos e Incendio 2do Nivel
Edificio	CERP DEL SUR
Ubicacion	FABRICA LITICA ESO, PASTORI
Localidad	ATLANTIDA NORTE - COQUELONES
Modificaciones	ESCALA
	1
	1/75
	MARZO 2020

ES-02

Walter Geron 3168 - wgeron@idra.113.80 - 011 465 95 99 - 011 461 17 17 (0230) 2122 6668

Walter Geron 3168 - wgeron@idra.113.80 - 011 465 95 99 - 011 461 17 17 (0230) 2122 6668

Walter Geron 3168 - wgeron@idra.113.80 - 011 465 95 99 - 011 461 17 17 (0230) 2122 6668

idra@idraonline.com

MODIFICACIONES		AUTORIZA
FECHA	MOTIVO	

ORP4	FECHA FEBRERO 2020
CERP DEL SUR	ESCALA 1:75
FABRICA LORCA ESO. PASTOR-ATLANTIDA NORTE-CAMELONES	
PLANO LAMINAS DE ALBANILERIA	LAMINA
CORRIENTES DEBILES E INCENDIO P2	
	L25E18