




ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA

DIVISIÓN
MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES



TABLERO TD			
der.	protección	destino	conductores
01	disy. difer.(4P) 25 amp. 30 mA	Gral. Iluminación y tomas	
1	tm. II 6 amp.	ilum. direcc, secret y pasillo	2x1mm+T2mm
2	tm. II 6 amp.	ilum. A1 y A2	2x1mm+T2mm
3	tm. II 6 amp.	ilum. A3	2x1mm+T2mm
4	tm. II 10 amp.	PT x 2 Secretaría	2x2mm+T2mm
5	tm. II 10 amp.	PT x 2 Dirección	2x2mm+T2mm
6	tm. II 10 amp.	PRC A1	2x2mm+T2mm
7	tm. II 10 amp.	PRC A2	2x2mm+T2mm
8	tm. II 10 amp.	Pantalla y PRC A3	2x2mm+T2mm
02	disy. difer.(4P) 32 amp. 30 mA	Gral. Aire Acondicionado	
9	tm. II 16 amp.	Aac Secretaría	2x2mm+T2mm
10	tm. II 16 amp.	Aac Dirección	2x2mm+T2mm
11	tm. II 16 amp.	Aac A1	2x2mm+T2mm
12	tm. II 16 amp.	Aac A2	2x2mm+T2mm
13	tm. II 16 amp.	Aac A3	2x2mm+T2mm
03	tm. II 20 amp.	Gral. Plan Ceibal	2x4mm+T4mm