

 <div> CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA AREA DE PROYECTOS </div>		OBRA	
		COMPLEJO EDUCATIVO SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: SALTO	
LUMINARIA L150		UBICACIÓN: SEGÚN PLANOS	FECHA 11/2020 HOJA 01



SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCION:	SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA Y AUTONOMÍA DE 3 HORAS. TIPO MODELO EM.35 DE LUCCIOLA IP54, SIMILAR O MEJOR
CUERPO:	DE POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE. ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, ANTIAMARILLEO. CON CARTEL INDICADOR DE SALIDA
DIFUSOR:	DE POLICARBONATO TRANSPARENTE IRROMPIBLE
EQUIPO ELECTRICO:	INCORPORADO, IMPORTADO, DE RECONOCIDA CALIDAD. BATERÍA EXENTA DE MANTENIMIENTO
DIMENSIONES:	ANCHO=330mm ALTURA=150mm
LAMPARA:	LED 53
OBSERVACIONES:	MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED SEGÚN PLANO
TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN ESTAR HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.	