

 <div> CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA ÁREA DE PROYECTOS </div>	OBRA COMPLEJO EDUCATIVO SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: SALTO	
	FECHA 11/2020	HOJA 02
LUMINARIA L151	UBICACIÓN: SEGÚN PLANOS	



SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCION:	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA NO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA. AUTONOMÍA: BAJO CONSUMO 8-10 HORAS/ ALTO CONSUMO 4-5 HORAS TIPO MODELO MG-6680L DE ECOGUARD, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
CUERPO:	
DIFUSOR:	TRASLÚCIDO DE POLIESTIRENO
EQUIPO ELECTRICO:	BATERÍA RECARGABLE DE LITIO CONSUMO 8W SIN MANTENIMIENTO
DIMENSIONES:	ANCHO=80mm ALTURA=28mm LARGO=295mm
LAMPARA:	80 LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD.
OBSERVACIONES:	MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED s/ PLANO
TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN ESTAR HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.	