

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N°01/2024 | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N°05

01 / 03 / 2024

Pregunta 1)

En rubrado se solicitan 2 tanques de 4.000 lts. En planos se detallan 2 tanques de 6.000 lts, ¿qué se debe de considerar?

Respuesta 1)

Los recaudos solicitan 2 tanques de 6.000 lts. cada uno.

El rubrado de referencia (que cotiza 3 tanques de 4.000 lts) es de referencia, no es vinculante.

Los oferentes deben hacer al Formulario 4 los ajustes que consideren necesarios para la correcta descripción de su oferta.

Pregunta 2)

En rubrado; 5.3.1 y 5.5.1 son los mismos, ¿verdad?

Respuesta 2)

No son los mismos, se separaron en dos diferentes debido a pilares de fundación de diferentes dimensiones.