

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MSP

# SUBSUELO SECTOR B TABLERO TSSB

-PLANOS DE POTENCIA Y CONTROL-

## TABLERO TSSB



DIV. ELECTROMECÁNICA

Misiones 1460  
CP-11000 - Montevideo  
URUGUAY  
Tel.: (+598) 2916 2816\*  
Fax: (+598) 2916 3874  
www.stiler.com.uy


CONTINENTE:



2	30/09/2020	se ASISTENCIA TÉCNICA, GENERAL.	DIBUJO:	NICOLAS SCOSERIA
1	23/09/2020	COMPONENTE A OTRAS	PROYECTO:	NICOLAS SCOSERIA
0	13/09/2016	ORIGINAL	REVISIÓN:	2
REV.	FECHA	DETALLE	FECHA:	30/09/2020
			REVISOR:	PABLO NUÑEZ

CIENTE:	MSP	CÓDIGO:	MSP-TSSB-IE-PPU-00	ESCALA:	S/E
OSR:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	PÁGINA:	1	LAL:	T-02
LÁMINA:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ESQUEMA TABLERO SS B	Nº PÁGS:	3		

# LINEAS PRINCIPALES - FUERZA



SÍMBOLOGÍA

SECTOR	0018 - 0016	Reserva	007 - 009	Reserva	Reserva	Almacén	Rack	Rack de	Reserva	Reserva	Reserva	TC
Nº	1		2			3	4	5	6	7	8	9
VOLTAJE	230 V		230 V			230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
FUSIBLES	3 A		3 A			3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
CORRIENTE	6 A		6 A			6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A
CABLE MATERIAL	CU/ALPE		CU/ALPE			CU/ALPE	CU/ALPE	CU/ALPE	CU/ALPE	CU/ALPE	CU/ALPE	CU/ALPE
SECCION	3 x 16 + 16 T		3 x 10 + 10 T			3 x 6 + 6 T						

**STILER**  
 DIV. ELECTROMECÁNICA

Misiones 1460  
 CP 11000 - Montevideo  
 URGUAY  
 Tel.: (+598) 2916 2816  
 Fax: (+598) 2916 3874  
 www.stiler.com.uy

COMITENTE:

Ministerio de Salud Pública

2	30/9/2020	en Llamado Internacional, Central.	DIBUJÓ:	NICOLÁS SCOSENERIA
1	22/8/2020	CONFORME A ORDEN	PROYECTÓ:	NICOLÁS SCOSENERIA
0	13/8/2019	ORIGINAL	FECHA:	30/09/2020
REV.	FECHA	DETALLE	REVISÓ:	PABLO NUÑEZ

CLIENTE: MSP  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
 OBRAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ESQUEMA TABLERO SS B

CÓDIGO: MSP-TSSB-IE-PPU-00  
 PÁGINA: 2  
 LAM.: S/E


Nº PÁGS.: 3  
 T-02

SIMBOLOGÍA	
	125 A
	10 A
	20 A
	25 A
	30 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	250 A
	315 A
	400 A
	500 A
	630 A
	800 A
	1000 A

# ILUMINACIÓN

REPARTIDOR

PERILE DE DISTRIBUCIÓN 125 A  
BARRAS DE COBRE AISLADAS CON PULCOPRINTADO



SECTOR	Iluminación	Reserva	Iluminación	Iluminación	Iluminación	Iluminación	Reserva
Nº	10		11	12		13	14
VOLTAJE	230 V		230 V	230 V		230 V	230 V
FUSIBLE	2P 6kA		2P 6kA	2P 6kA		2P 6kA	2P 6kA
CORRIENTE	10 A		10 A	10 A		10 A	10 A
CABLE MATERIAL	CU SP		CU SP	CU SP		CU SP	CU SP
SECCIÓN							



Misiones 1460  
CP 11000 - Montevideo  
URUGUAY  
Tel.: (+598) 2916 2816  
Fax: (+598) 2916 3874  
www.stiler.com.uy



CONTENIENTE:

Nº	FECHA	DETALLE	REVISOR
2	30/09/2020	en Asesoría técnica, comercial.	DIBUJÓ: NICOLÁS SCOSERÍA
1	22/09/2020	corregiendo a cliente	PROYECTÓ: NICOLÁS SCOSERÍA
0	13/09/2019	ORIGINAL	FECHA: 30/09/2020
REV.	FECHA	DETALLE	REVISOR: PABLO NUÑEZ

CLIENTE:	CÓDIGO:	ESCALA:
MSP	MSP-T838-IE-PDU-00	S/E
OSRA:	PÁGINA:	LAM:
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	3	T-02
LÁMINA:	Nº PÁGINA:	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA -	3	
ESQUEMA TABLERO SS B		