

**PEDIDO A PRECIOS
Nº 02/2024**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº01

28/05/2024

PREGUNTA 1:

Consulta respecto al anteproyecto planteado de la perforación de la escuela Nº 91 Costa Sauce del Yi, ya que el perfil constructivo planteado sería para un terreno sedimentario donde requieren diámetros mayores y totalmente revestido.

Por lo ubicación de la escuela (al este de la localidad de Goñi), según se puede ver en la carta geológica elaborada por DINAMIGE se encuentran rocas correspondientes al basamento cristalino donde se prevé un revestimiento parcial y diámetros menores de acuerdo con el decreto 86/04.

RESPUESTA 1:

Deberán guiarse por la carta geológica que realizó DINAMIGE y los perfiles encontrados para la zona.