

<b>ANEP</b> Proyecto de Mejoramiento EDUCACION PRIMARIA. PLANTA FISICA		<b>MECAEP</b> OBRA: ESCUELA: 105 J. LACAZE DEPTO. :	
DETALLE: EXTRACTOR P/CRISTAL		FECHA	ANEXO
UBICACION: EN COCINA (PUNTO 5)		HOJA	DE
CANTIDAD TOTAL			1



DESCRIPCION:	EXTRACTOR HELICOIDAL P/CRISTAL TIPO S&P MODELO HCM-225 N O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR
CUERPO:	CARCARA PLASTICO ABS, PERSIANA INCORPORADA Y REJA DE SEGURIDAD.
HELICE:	PLASTICO ABS
MOTOR:	MONOFASICO 230V, CLASE B CON PROTECTOR TÉRMICO MEDIANTE FUSIBLE, POTENCIA 40W
OPERACIÓN:	1700 r.p.m. / 45dB (max. a 1.5m) / 900 m3/h (caudal máximo)
DIMENSIONES:	DIAMETRO = 248 mm (interior)
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES
OBSERVACIONES:	EN CADA CASO, EL CONTRATISTA PROVEERÁ LOS TUBULARES, PLACAS Y ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL FIJADO DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON DETALLES DE ALBANILERIA Y HERRERIA.
	PREVIO A SU INSTALACIÓN SE PRESENTARÁN CATALOGOS Y/O MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN