

ANEP Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya PLANTA FISICA		PAEPU OBRA: ESCUELA: N°161 LOCALIDAD: MONTEVIDEO DEPTO. : MONTEVIDEO
DETALLE: EXTRACTOR P/BAÑO		FECHA: DICIEMBRE 2022 CANTIDAD TOTAL: 2
UBICACION: BAÑOS PERSONAL Y SERVICIO		



DESCRIPCION:	EXTRACTOR HELICOIDAL P/CRISTAL TIPO S&P MODELO DECOR 100C O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR		
CUERPO:	CARCASA PLASTICO ABS, PERSIANA INCORPORADA		
HELICE:	PLASTICO ABS		
MOTOR:	MONOFASICO 230V, CLASE II 8W CON PROTECTOR TÉRMICO PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS HASTA 40°		
OPERACIÓN:	27dB (max. a 1.5m) / 95 m3/h (caudal máximo)		
DIMENSIONES (mm):	DIAMETRO = 99		
	LARGO = 158	ANCHO = 158	PROFUNDIDAD = 109
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES		
OBSERVACIONES:	EN CADA CASO, EL CONTRATISTA PROVEERÁ LOS TUBULARES, Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN.		
	PREVIO A SU INSTALACIÓN SE PRESENTARÁN CATALOGOS Y/O MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN		
	LA CONEXIÓN SE HARÁ DIRECTA AL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN, MEDIANTE DUCTO 20X10 APARENTE.		