

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 161  
CIUDAD : MONTEVIDEO  
DPTO. : MONTEVIDEO

FECHA: DICIEMBRE 2022

LUMINARIA: **L4**

CANTIDAD TOTAL: **8**



DESCRIPCION:	FAROLA CIRCULAR LED LUMENAC PARK O DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA		
POTENCIA:	150 W	PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN:	DM-4kV CM 6kV TENSION ENTRADA: 220-240V / 50 - 60 Hz
FUENTE LUMINOSA:	DRIVER LED		
TEMP. DE COLOR:	5000 K	RENDIMIENTO:	15.750 lm / 105 lm/W
CUERPO:	INYECTADO EN ALUMINIO TERMINACIÓN GRIS		
DIFUSOR:	EN POLICARBONATO INYECTADO OPALINO		
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA:	80	DIMENSIONES:	600 x 395 mm
VIDA UTIL:	50.000 HORAS		
FACTOR POTENCIA:	0.9		
NOTA:	DEBE SER CONECTADO A TIERRA - SE MANTENDRÁ LA BASE DE HIERRO Y EL CABLEADO EXISTENTE		
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.		