

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 161  
LOCALIDAD : MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO : MONTEVIDEO

FECHA: DICIEMBRE 2022

LUMINARIA: **Le2**

CANTIDAD TOTAL: -



**SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA  
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA**

DESCRIPCION:	LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO AUTONOMA NO PERMANENTE ATOMLUX 2052 LED, SIMILAR O DE CALIDAD PARA EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA, Y HOMOLOGADA POR BOMBEROS
CUERPO:	POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE, IRROMPIBLE. DIFUSOR POLIESTIRENO TRANSLUCIDO
EQUIPO:	CARGADOR INTERNO AUTORREGULADO CON PROTECCIÓN POR SOBRECARGA Y FIN DE AUTONOMÍA
BATERÍA:	RECAMBIABLE 6 V - 3.0 Ah LITIO
AUTONOMÍA:	300 MINUTOS
SUMINISTRO:	TENSIÓN 230 VCA - 50 Hz / 60 Hz
DIMENSIONES:	LARGO = 355 mm ANCHO = 110 mm ALTO = 55 mm
FUENTE LUMINOSA:	52 LEDs BLANCOS DE ALTO BRILLO NO RECAMBIABLES
ADVERTENCIA!!!	DEBERÁ ESTAR APROBADA POR LA DNB EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.