



SIMBOLOGIA:

CAÑERIA POR CONTRAPISO O ENTERRADA

CAÑERIA EMBUTIDA

UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.

"N" TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN "N" CAJAS DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE LLAVE EN LOSA.

UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, UBICACION EXACTA A COORDINAR CON ASCENSOR EN OBRA.

UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, PARA VENTILADOR DE PARED A h=2,00m.

LLAVE DE CORTE BIPOLAR Y ONCE TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN CAJA DE PVC APARENTE PARA DOCE MODULOS INSTALADA EN FORMA APARENTE ALIMENTADO DESDE CAJA DE LLAVE EMBUTIDA, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,10m.

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION CALEFON.SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,60m.

DOS CAJAS DE LLAVE CONEXION HORNO, UNA A h=0,40m. LA OTRA A h=1,20m.

REGISTRO 15x15cm CONEXION PANEL DE ALARMA BOMBAS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,80m.

CAJA DE LLAVE EN LOSA CON TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL PARA MINISPLIT

CAJA DE CONEXION CITOFONO PORTERO ELECTRICO SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,10m.

CAJA DE CENTRO EN LOSA CON CARO DE BAJADA HASTA CAJA DE LLAVE ALIMENTACION VIDEOCONFERENCIA, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE SEGUN FICHA DETALLE RACK VIDEOCONFERENCIA.

MODULO PULSADOR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,10m.

CAJA DE LLAVE CONEXION TIMBRE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,60m.

CAMARA 40x40x70cm

REGISTRO 15x15cm EN VIGA A h=0,40m,

REGISTRO EN LOSA DE 40x40cm, CON TAPA ABISAGRADA

CAMARA 40x40x70cm

PANEL DE CONTROL

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CAÑERIAS SERAN EN Ø20, EN CASO DE SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CARO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE CARO DE HIERRO Y PVC.
- TODAS LAS CAÑERIAS POR LOSAS O MUROS SERAN EMBUTIDAS.
- TODAS LAS INSTALACIONES POR DENTRO DE MUEBLE SERAN APARENTES EN HIERRO GALVANIZADO.
- TODAS LAS CAÑERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN Ø25 PVC.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CAÑERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
- TODAS LAS CAÑERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
- LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA DIRECCION DE OBRA.
- TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
- TODOS LOS CAROS LLEVARAN BLUES EN SUS EXTREMOS.
- SE ADEGRARAN LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR EL CORRECTO ENHEBRADO DE LAS LINEAS CORRESPONDIENTES
- SE INSTALARAN CAJAS DE REGISTRO EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION (AUN CUANDO NO SE INDIQUE).
- EL INSTALADOR SERA RESPONSABLE DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS LUMINARIAS HASTA LA RECEPCION PROVISORIA DE LOS TRABAJOS.
- CADA PLAQUETA DE TOMACORRIENTE TENDRA PEGADO UN ROTULO INDELEBLE CON LA IDENTIFICACION DE LA DERIVACION Y TABLERO A LA CUAL PERTENECE.

A.N.E.P P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE PROYECTOS

OBRA

FUERZA MOTRIZ PLANTA BAJA

COORD. PLANTA FISICA
ARQ. M. VAZQUEZ

COORDINADORA PROYECTO
ARQ. LUCIA LOMBARDI

PROYECTISTA
ARQ. NATALIE CORDERO / ARQ. JIMENA GILARDONI

DIBUJANTE