

**ANEP**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA**PAEPU**

OBRA:

ESCUELA N°129

DEPTO. : MONTEVIDEO

FECHA  
Febrero 2020

ANEXO

G

HOJA

1

DE

1

LUMINARIA:

**LE-03**

UBICACION:

SEGÚN PLANOS EL09

CANTIDAD TOTAL: 7



MODELO: REFLECTOR PHILIPS CORELINE TEMPO PEQUEÑA BVP110 LED42/NW A

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V +/-10%

FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN: 50 HZ +/- 5%

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES INTEGRADO: SI, 10 kV

ÍNDICE IP MÍNIMO: IP65

ÍNDICE IK MÍNIMO: IK08

FLUJO LUMÍNICO: 4200 lm

MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMÍNICO: 75000 HORAS L80

TEMPERATURAD DE COLOR: BLANCO NEUTRO

DRIVER INCLUIDO: SI

APERTURA DEL HAZ DE LUZ: 39° x 96°

CONEXIÓN: CONECTOR EXTERNO

TEMPERATURAD DE COLOR: BLANCO NEUTRO

ADVERTENCIA: SI MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO, PREVIO AL SUMINISTRO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.