



PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°2		
DEPTO. : TRINIDAD		
FECHA:	NOVIEMBRE	2023
CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE PARA CARGA DE CEIBALITAS		CANTIDAD TOTAL: 16

ÁREA O LOCAL	SUB-TOTALES
AULA 01	2
AULA 02	2
AULA 07	2
AULA 08	2
AULA 09	2
AULA 15	2
AULA 17	2
AULA 52	2



DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO CONATEL PARA 6 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
IMPORTANTE!!!:	TODOS LOS MÓDULOS SE PEGARÁN ENTRE SÍ CON CEMENTO SANITARIO PARA PVC
EQUIPAMIENTO:	3 TOMACORRIENTES SCHUKO
COLOCACIÓN:	EXTERIOR, SOBRE CAJA HONDA EMBUTIDA LAS DIMENSIONES DEL CALADO COINCIDIRÁN CON LA CAJA EMBUTIDA
FIJACIÓN:	SOBRE MUROS MEDIANTE TORNILLOS Y CUATRO TACOS FISCHER N°8
UBICACIÓN:	LA UBICACIÓN FINAL SE REPLANTEARÁ EN OBRA
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.