



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 19/2024**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO Nº01**

**05/11/2024**

**Pregunta 1)**

De acuerdo con lo conversado en la visita queremos confirmar si cotizamos oficinas y servicios tal cual como solicita el rubrado, o dejamos en blanco asumiendo que se utilizan las instalaciones existentes.

**Respuesta 1)**

Se deberán cotizar como parte de la oferta.

**Pregunta 2)**

¿Se considera lo visto en la visita que se cuenta con lugar para depósito de materiales, comedor y servicios higiénicos?

**Respuesta 2)**

Se deberán cotizar como parte de la oferta.

**Pregunta 3)**

¿Cuáles serían los paneles de cabina que llevan vidrio?

**Respuesta 3)**

Originalmente estaba previsto que la cabina fuese completamente vidriada en sus 4 laterales. De todas maneras, tanto la puerta que se coloca en el pasillo como la del ascensor no tienen por qué ser necesariamente de vidrio.

**Pregunta 4)**

¿Las puertas también deben ser vidriadas?

**Respuesta 4)**

Dado que las puertas que se colocan en los pasillos no deben ser vidriadas, las del ascensor tampoco es necesario que lo sean.

**Pregunta 5)**

¿Cuál es la cota superior de cabezales respecto al 0.0 mts del estudio de suelo?

**Respuesta 5)**

A efectos de la cotización, la cota superior de los cabezales está a -115cm respecto al NPT. Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra. El Informe Geotécnico que forma parte de los recaudos del presente llamado, se basa en esa cota como origen.

**Pregunta 6)**

Solicitamos especificaciones de las luminarias bidireccionales a colocar en caja de ascensor, ya que en el mercado existen diferentes modelos con diferentes especificaciones y varían en precio.

**Respuesta 6)**

Las luminarias deberán contemplar iluminación LED de 13W como requisito mínimo, debiendo indicar en el rubrado el modelo contemplado en la presupuestación. A modo de ejemplo se indica: Luminaria Aplique Spot Farol Bidirección Led 13w Ip65.

**Pregunta 7)**

¿Se debe colocar tablero de luminarias en los 3 niveles? Si es así ¿desde donde se alimenta cada uno?

**Respuesta 7)**

No se debe colocar un tablero en cada nivel. Se deberá colocar tablero en el subsuelo y alimentar los 3 niveles mediante un caño.

**Pregunta 8)**

¿Especificar encendido de las luminarias, si es con sensor de movimiento?

**Respuesta 8)**

No corresponde sensor de movimiento. Cada nivel deberá contar con su propio interruptor.

**Pregunta 9)**

Rubro 15,03 aclarar trabajos a realizar

**Respuesta 9)**

No cotizar el subrubro 15.03. Se corresponde únicamente a un comentario en referencia a los ítems 15.01 y 15.02.



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**Pregunta 10)**

Rubro 2,02 en la visita se mencionó que la palmera solo se debe extraer, en el rubrado se describe traslado de palmera existentes, especificar ubicación nueva.

**Respuesta 10)**

La palmera deberá ser reubicada en otro sector a indicar, dentro del propio patio del subsuelo.

**Pregunta 11)**

Rubro 15,01 y 15,02 se solicita ampliar la información con respecto a este rubro. ¿También suministran el cable de datos? Pueden enviar algún esquema, fotos o un plano.

**Respuesta 11)**

No cotizar el rubro 15. Se confirma que será realizado por personal de la oficina de cableados de la ANEP - DGETP UTU.