



REFERENCIAS

	RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
	LÍNEA DE IMPULSIÓN PROYECTADA
	CÁMARA TERMINAL PROYECTADA
	REGISTRO DE 1era CATEGORÍA PROYECTADO
	REGISTRO DE 2da CATEGORÍA PROYECTADO
	ALIVIO PROYECTADO
	LÍNEA DE IMPULSIÓN EXSISTENTE
	COLECTOR EXSISTENTE
	CÁMARA EXISTENTE
	ESTACIÓN DE BOMBEO
	SENTIDO DE FLUJO
	ARROYO CARRASCO
	FRACCIONAMIENTO DEL REALOJO
	CALLE PROYECTADA
	ESPACIOS VERDES

NOTAS

- LAS COTAS ALTIMÉTRICAS SE EXPRESAN EN METROS Y CORRESPONDEN AL CERVO OFICIAL
- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A DIÁMETROS NOMINALES, PENDIENTES EN % Y LONGITUDES EN METROS.
- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS SERÁ PEAD Y LAS MISMAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA UNISTUO 4435 SERIE 20.
- LAS JUNTAS SERÁN DEL TIPO ELÁSTICO. LOS AROS DE GOMA SERÁN DE CAUCHO SINTÉTICO, TIPO CLOROPLENO O SIMILAR, SEGÚN NORMA UNIT 788, APTOS PARA LÍQUIDO RESIDUAL.
- LAS TUBERÍAS DE IMPULSIÓN SE DEBEN CONSTRUIR SEGÚN LA MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN DE OSE.
- LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN SE CONSTRUIRÁN ANCLAJES SEGÚN PLANO GENERAL DE OSE N° 31265.
- EN TOTAL SE CONTABILIZAN:
 - 316.7m DE TUBERÍA DE PEAD Ø75mm PARA LA LÍNEA DE IMPULSIÓN
 - 3 MACIZOS DE ANCLAJE
 - 1 CÁMARA DE DESCARGA
 - 1 codo a 60° PEAD Ø75mm
 - 2 codo a 45° PEAD Ø75mm

ESTE PLANO CONSTA DE 7 PLANCHAS

Rev.	Fecha	Proy.	Aprob.	Cambios

HISTORIAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial		 PLAN AVANZAR		 DICA		N° PROYECTO: CA.009.PC	
PROYECTO: Plan de Realajo Asentamiento Paso Carrasco		TIPO DOCUMENTO: Lámina		FECHA: 10/07/2024		ESCALA: INDICADAS	
UBICACIÓN: Paso Carrasco, Canelones		ETAPA: Proyecto Ejecutivo		HOJA: 1/1		REVISIÓN: 1	
PROYECTISTA: DICA		TÉCNICO RESPONSABLE: Ing. Gabriel Díaz		N° PLAN: S03-01		NOMBRE DE ARCHIVO: S01-01_Saneamiento PC	
LÍNEA: Saneamiento Línea de Impulsión							

 GERENCIA SANEAMIENTO	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
	LOCALIDAD CIUDAD DE LA COSTA DEPARTAMENTO CANELONES		
	APROBACIÓN PROYECTO DE SANEAMIENTO POZO DE BOMBEO – IMPULSIÓN		
	REALAJOS "PASO CARRASCO" – Plan Avanzar		
Ing. Gabriela de Freitas GERENTE	SISTEMAS DE SANEAMIENTO	REVISIÓN: Ing. Felipe Silva	REVISIÓN: Agustín Vesperoni
Ing. Sebastián Vioipana JEFE		FECHA: AGOSTO 2024 ESCALA: INDICADAS	N° 48939/2