

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 25/2024 | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 03
10/02/2025

Pregunta 9:

En la planilla anexa en la sección 2, dice los plazos de obra por obra en días corridos, sin embargo, en la planilla individual de cada obra dice días calendario laborables para la construcción, siendo la misma cantidad de días en ambos documentos.

¿Podrían indicar qué criterio tomar? ¿Se pueden modificar los plazos propuestos en el Anexo de la sección 2 del pliego?

Respuesta 9:

Los plazos de obra que rigen son los publicados en la Sección 2, como en las Enmiendas y se cuentan en días corridos.

El plazo no forma parte de la oferta, por lo cual no se puede modificar.

Pregunta 10:

La ficha y la memoria de la intervención en Centro Educativo N° 299 del grupo C, no coinciden con las tareas descriptas. En el índice de la memoria y en las fotos se ven cubiertas de chapas. No así en la descripción de las tareas a ejecutar. Solicitamos puedan aclarar el alcance del trabajo.

Respuesta 10:

Se aclara que la cubierta liviana de chapas de zinc se debe retirar. Posteriormente se deberán realizar nuevos faldones (contrapisos) de hormigón para evacuar las pluviales hacia los puntos de desagües, para finalmente impermeabilizar con membrana asfáltica.

Ver rubrado que se incluye con la Enmienda 3.

Los oferentes deberán modificar el Formulario 4 de este centro para que refleje las tareas que se han de ejecutar.