

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 21/2024** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**  
**Administración Nacional de Educación Pública**

**COMUNICADO Nº04**  
**06/02/2025**

**PREGUNTA 1:**

En relación a las planillas A015 se solicita CW con vidrio de 5mm y lámina protectora. Nos informa el subcontrato que, en lugar del vidrio propuesto, habitualmente se utiliza vidrio DVH con vidrios laminados o simplemente laminados + templados. Se consulta si efectivamente se cotiza CW con vidrio de 5mm y lámina protectora.

**RESPUESTA 1:**

La abertura A15 tipo CW hay que cotizarla exactamente como está en la planilla, es decir con vidrio 5 mm y lámina de seguridad protectora. Son paños vidriados de dimensiones pequeñas cada uno.

**PREGUNTA 2:**

Los planos correspondientes a la detección de incendio no cuentan con la distribución de sensores. Agradecemos contar con los gráficos completos, y así poder tener una cotización más precisa de este rubro.

**RESPUESTA 2:**

Existen dos plantas con las indicaciones de los detectores en ambos pisos. Están en la sección 6, son las Láminas L69 CI01Detección y alarmas P.B. y la L70 CI02 Detección y alarmas P.A.

**PREGUNTA 3:**

Solicitamos nos puedan brindar planillas de los 3 tipos de carteles solicitados por rubrado para su correcta cotización.

**RESPUESTA 3:**

Suponemos que se refieren a la cartelería de señalización, en el sistema de protección contra incendio.

Los carteles de "SALIDA DE SOCORRO" no deberán cotizarse, ya que las puertas no se accionan como indican estos carteles. Borrar su mención en el Formulario 4.

Los carteles indicativos de EXTINTOR y SALIDA están estandarizados y hay varias empresas en el mercado que los fabrican y venden, homologados por la DNB. Los carteles de SALIDA y variantes son generalmente para una visibilidad de 5 mts. de 30x15 cm. y los de EXTINTOR de 15x20 cm.

Las cantidades del Formulario 4 no son vinculantes, el oferente debe estimar el costo total de los carteles necesarios.

Los carteles de SALIDA hay variantes: a la izquierda, a la derecha, bajando escalera, hacia adelante o simplemente la propia puerta de salida con esa señalización: en los recaudos láminas L71 CI03 y L72CI04 Extintores y Luces (P.B. y P.A.) se localizan los carteles luminiscentes de SALIDA en sus diferentes situaciones y allí se incluyen los que se ubican en las puertas, para puedan estimar la cantidad. De todas maneras, los recaudos son un anteproyecto de combate y la empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo definitivo a ser aprobado por la DNB.