



CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

LICEO N°8

RIVERA

**L6**

15

FECHA
07/2024

ANEXO

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCIÓN** Artefacto de Adosar  
2 LAMPARAS 18 W LED

<b>COLOR</b>	Epoxi-Polyester GRIS
<b>CUERPO</b>	Policarbonato Autoextinguible V2

**PROTECCIÓN IP 65**

REFLECTOR CHAPA GALVANIZADA POLIESTER BLANC

**DIFUSOR** policarbonato inyectado estabilizado rayos uv  
prismatico internamente y exterior liso



DESCRIPCIÓN	Tecnología LED
LAMPARA	TUBULAR DE VIDRIO OPALINO

**VOLTAGE** 230V AMBOS EXTREMOS

**VATIOS** 2 X 18 W

TONO LUZ      FRIO

**LUMEN** 2X 1800

**CASQUILLO**      G13

**TEMP. COLOR** 6000K°

**VIDA UTIL:** 30.000 H.

**IRC;** > 80 %

DERIVACIÓN	CANTIDAD
CANTINA	2
COCINA	6
DESPENSA	1
SUBSUELO	5
DUCTO SSHH PB	1
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

**OBSERVACIONES:**

TEC. ELECTRICISTA RODRIGO PEREIRA

HOJA

L162