



CONSULTA: - Creemos que hay una inconsistencia entre los planos de estructuras y la memoria de cálculo. En la planta nivel cubierta, en la memoria entre la cercha del testero y la cercha siguiente se muestran 3 puntales mientras que el plano indica solo 1. ¿Cuál de los dos debemos de considerar (planos o memoria)?

Memoria:



Planos:



RESPUESTA: Considerar la solución con los tres puntales 2xL100x10.
Se aclara que estos recaudos corresponden a un APL, por lo tanto los planos definitivos serán los realizados por el técnico de la empresa en el proyecto ejecutivo.