



COMUNICADO N° 03

LLAMADO 02/2025

CONAFIN'AFISA

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 02/2025

FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)

COMUNICADO N°03

08/05/2025

CONSULTAS

Pregunta 16)

Con respecto a la red de agua potable proyectada, según el plano N° AP01- 01 la tubería que figura es de material PEAD \varnothing 75 mm. Sin embargo, la tubería que figura en el rubrado, ítem 5.020, es de PVC \varnothing 110 mm. Agradecemos aclarar cual corresponde.

Respuesta 16)

Las características son las correspondientes a los planos que han sido aprobados por OSE.

Pregunta 17)

Para el pozo de bombeo ¿Se admite como alternativa la colocación de tuberías y piezas especiales de PEAD, ya que en el mercado local no se consiguen tuberías ni fittings en FD del diámetro solicitado?

Respuesta 17)

Solamente se aceptarán FD dentro del pozo de bombeo.