



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 11/2025**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO Nº 03**

**20/08/2025**

### **Pregunta 10)**

¿Es necesario cotizar la presentación del permiso de construcción ante la intendencia de Tacuarembó? En caso afirmativo, ¿el edificio existente tiene antecedentes y final de obra?  
¿Es necesario regularizar todas las construcciones, incluyendo las existentes? ¿En caso de que algún aspecto de lo actualmente construido no cumpla la normativa se realizarán las obras necesarias para ajustarla?

### **Respuesta 10)**

Sí, es necesario cotizar la presentación del permiso de construcción ante la Intendencia de Tacuarembó.

Es necesario regularizar todo el padrón. No existen antecedentes de lo existente.

En caso de que sea necesario realizar obras para ajustar el edificio existente a la normativa, el contratista cotizará aparte y serán tratadas como imprevistos.

### **Pregunta 11)**

No queda claro dónde se cotizarán las canalizaciones en PVC para la eléctrica en conjunto con la zanja y reposición. Por favor aclarar.

### **Respuesta 11)**

Las canalizaciones se cotizarán en 24.6 canalizaciones embutidas y las cámaras aparte en 24.4 Cámaras 40 x 40.

**Pregunta 12)**

El cableado referido a fuerza motriz e iluminación, ¿se presupuesta en el punto 24.2 Enhebrado general? En caso contrario, indicar donde.

**Respuesta 12)**

Si, el cableado de fuerza motriz e iluminación se presupuesta en el rubro "enhebrado general".

El alcance de cada rubro fue tomado de la siguiente manera: 18.1.17 red de impulsión hasta codo, y 18.1.14 desagüe bombeo tramo desde cámara que viene de drenes hasta codo.

**Pregunta 13)**

Los materiales indicados en el punto 24.19 y 24.21 (Contactor modular híbrido y el programador horario) ¿Son los que aparecen en el unifilar del TGBT?

**Respuesta 13)**

Sí, el contactor modular híbrido y el programador horario son los que aparecen en dicho tablero.

**Pregunta 14)**

Por favor aclarar los alcances del punto 24.9 Caja toma ceibalitas ya que el plano aparece las canalizaciones con lo que parecen ser Access Point para la ampliación de la red Wi-Fi.

**Respuesta 14)**

Las cajas toma ceibalitas, están detalladas en una planilla específica de eléctrica. Son cargadores para ceibalitas.

**Pregunta 15)**

¿Es obligatorio entregar el Plan de Ejecución BIM al momento de la entrega de la oferta?

**Respuesta 15)**

Sí. Al momento de la oferta lo que se debe entregar es lo descrito en el 6.1.1 Plan de Ejecución BIM de oferta en los Términos de Referencia BIM que forman parte del pliego.

**Pregunta 16)**

¿Existen Modelos BIM del Proyecto actuales o debe hacerse desde cero?

**Respuesta 16)**

No existe nada en BIM relacionado a ese proyecto.



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**Pregunta 17)**

¿En qué momento deben entregarse los modelos BIM por parte del contratista?

**Respuesta 17)**

Al finalizar cada etapa, se exigirá la presentación del modelo BIM conforme a esa etapa.

Al finalizar la obra estarán integrados en un único modelo definitivo.

**Pregunta 18)**

Se solicita modelo BIM para la oferta, queríamos saber cuál es el alcance de la presentación en la oferta y en cual sobre se incluye. Ya que en Sección II Datos del llamado dice sobre B pero en Términos de referencia BIM para proyectos públicos dice que se incluirá en Sobre A como antecedentes de la empresa.

**Respuesta 18)**

No se solicita modelo BIM para la oferta. Se solicita un Plan de ejecución BIM de oferta (ver respuesta 15). Debe ir como parte del Sobre A, ver Enmienda 2.

**Pregunta 19)**

¿Se deben presentar los formularios 2b y 2c? No los vemos incluidos en los pliegos.

**Respuesta 19)**

No.