

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 01/2025 | Convenio entre el Banco Hipotecario del Uruguay y la  
Corporación Nacional para el Desarrollo

## ENMIENDA N°07

15/08/2025

### MEMORIA ELECTRICA

#### Sección 6 Especificaciones técnicas

Se agrega la siguiente aclaración a la memoria eléctrica:

- Los tableros de baja tensión solicitados NO deben ser necesariamente tableros a prueba de arco interno, ya que esto no es necesario, dado el ambiente de trabajo donde serán instalados.