

PEDIDO DE PRECIOS N° 01/2026 | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

COMUNICADO N°03

28/04/2026

CONSULTAS

Pregunta 4)

Específicamente necesitaríamos saber la altura de techo y la luz de la puerta de entrada al local.

Respuesta 4)

Ancho de la puerta de acceso a la edificación existente 0.90m, altura 2.12m. Altura interior a fondo de losa en el local de acceso es de 2.65m aprox., aunque hay otros locales que tienen una altura menor 2.3m aprox.