

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURAOBRA: *LICEO DE RIO BRANCO*DEPARTAMENTO: *CERRO LARGO*

LUMINARIA:

LT2

CANTIDAD:

LT2

34

FECHA: abril 2026

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION:

Artefacto de adosar
con louver tipo Carfil o superior.

MEDIDAS:

Alto: 70mm Ancho: 300mm Largo:1200mm



DIFUSOR:

Louver de aluminio anodizado y abrillantado.

CUERPO

Chapa de acero de 0,4 mm de espesor terminado con
pintura electrostática color blanca.

LÁMPARAS

2 tubos tipo Philips Masterled de 1200/14,5 w/ color 840
4000K, o calidad superior o similar a juicio de la supervisión
de obra.
Vida útil: mínimo 40.,000 hs.

ADVERTENCIAS:

Si marca o modelo ofertado difiere del descrito, será imprescindible la presentación de muestra, junto con la información técnica del fabricante, incluyendo curvas polares. Será motivo de rechazo el incumplimiento de este requisito. Se evitará el ingreso de insectos. Este defecto será objeto de reclamo.

ÁREA O LOCAL

CANTIDAD

34

circulaciones, hall

34

TOTAL 34

OBSERVACIONES:

Garantía: mínimo 2 años