

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**OBRA:** Liceo Río Branco**DEPARTAMENTO:**

CERRO LARGO

LUMINARIA:

emergencia

CANTIDAD:

17

FECHA: abril 2026

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**DESCRIPCION:**

Luminaria autónoma led para interiores, no permanente, AL 3690, equivalente o superior a juicio de la supervisión de obra.

CUERPO:

IP43- Clase II, pantalla traslúcida de polietileno y reflector metálico.

DIMENSIONES: aprox. Largo 400 mm, ancho 72 mm, alto 42 mm

FUENTE DE LUZ: Mínimo de 90 leds blancos de alto brillo

EQUIPO: Cargador interno autorregulado con protección por sobrecarga y fin de autonomía

NORMA Homologada por la DNB, dpto 1, sección técnica, IT-07

BATERÍA: Recargable níquel cadmio 4v/libre de mantenimiento

AUTONOMÍA: Mínima 4 hs al 100%

SUMINISTRO: Tensión 230/240 VCA- 50 Hz/60Hz

DEBERÁ SER HOMOLOGADA POR DNB.

ADVERTENCIAS:

Si marca o modelo ofertado difiere del descrito, será imprescindible la presentación de muestra, junto con la información técnica del fabricante, incluyendo curvas polares. Será motivo de rechazo el incumplimiento del este requisito. Se evitará el ingreso de insectos. Este defecto será objeto de reclamo.

ÁREA O LOCAL**CANTIDAD**

17

circulaciones, hall

10

aulas, SUM

7

TOTAL 17**OBSERVACIONES:**