



PERFIL TRANSVERSAL TIPO 5 c

Calle Nueva NA-4





PERFIL TRANSVERSAL TIPO 5 d

Calle Nueva NA-5




PERFIL TRANSVERSAL TIPO 3

Calle peatonal con acceso vehicular  
Calle Pasaje B - Calle Pasaje C - Calle Pasaje D - Calle Pasaje E -  
Calle Pasaje I (al Norte de M.P.) - Calle Pasaje L (al Sur de M.P.)



PLANTA DE UBICACIÓN GENERAL



PLANTA DE UBICACIÓN

NOTAS:

- LOS PUNTOS DE CONEXIÓN SON SUGERIDOS, QUEDAN A VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD POR PARTE DE UTAP.
- LOS CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LUMINARIAS SERÁN LOS MISMOS DE LOS PROYECTOS DE **NUEVO AMANECEER Y LOS REYES** DENTRO DEL MARCO DE LOS PROYECTOS "MAS ILUMINACIÓN" Y "MONTEVIDEO SE ADELANTA".
- TODOS LOS TENDIDOS SUBTERRÁNEOS SE INSTALARÁN DENTRO DE UN CAÑO DE PVC DE 110 mm - PARED GRUESA Y SE INSTALARÁ UNA CÁMARA DE 40x40 cm AL PIÉ DE CADA COLUMNA DE PLAZA DESDE DONDE SE REALIZARÁ LA ALIMENTACIÓN. LOS CRUCES SUBTERRÁNEOS DE CALZADA SE REALIZARÁN INSTALANDO 2 CAÑOS DE PVC 110 mm - PARED GRUESA DEJANDO EL LOMO DEL CAÑO A 90 cm DEL NIVEL SUPERIOR DE LA CALZADA. A CADA LADO DEL CRUCE SE INSTALARÁ UNA CÁMARA DE 60x60 cm.
- NO SE ADMITIRÁN EMPALMES EN CÁMARAS, LAS CONEXIONES DEBERÁN REALIZARSE EN LOS REGISTROS DE LAS COLUMNAS.

REFERENCIAS

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TENDIDO AÉREO EXISTENTE                                                                      |
|  | TENDIDO AÉREO A INSTALAR                                                                     |
|  | TENDIDO SUBTERRÁNEO A INSTALAR - PVC Ø110                                                    |
|  | COLUMNA EXISTENTE - COLUMNA DE HORMIGÓN                                                      |
|  | LUMINARIA EXISTENTE - COLUMNA DE HORMIGÓN                                                    |
|  | COLUMNA REUBICADA                                                                            |
|  | LUMINARIA REUBICADA                                                                          |
|  | COLUMNA A INSTALAR- COLUMNA DE HORMIGÓN 7 m. 150 kgf                                         |
|  | COLUMNA A INSTALAR- COLUMNA DE HORMIGÓN 7 m 300 kgf                                          |
|  | LUMINARIA VIAL A INSTALAR<br>GMR ENLIGHTS - OR4_GLO4_LS_700_3k_28 - 34.5 W - 3000K - 4649 lm |
|  | LUMINARIA DE PLAZA SIMETRICA - 30 W - 3000 K - 4400 lm                                       |
|  | LUMINARIA DE PLAZA ASIMETRICA - 30 W - 3000 K - 4400 lm                                      |
|  | CÁMARA DE HORMIGÓN 40x40                                                                     |
|  | CÁMARA DE HORMIGÓN 60x60                                                                     |
|  | CÁMARA DE HORMIGÓN 40x40 SELLADA/BAJO VEREDA                                                 |
|  | CÁMARA DE HORMIGÓN 60x60 SELLADA/BAJO VEREDA                                                 |
|  | SUBESTACIÓN DE UTE                                                                           |
|  | TABLERO                                                                                      |

| Nro: | FECHA:     | PROY. | APROBADO | REVISIÓN                               |
|------|------------|-------|----------|----------------------------------------|
| 00   | 07/07/2023 | MA    | JV       | EMISIÓN INICIAL                        |
| 01   | 27/07/2023 | MA    | JV       | EMISIÓN PARA REVISIÓN                  |
| 02   | 22/09/2023 | MA    | JV       | EMISIÓN PARA REVISIÓN                  |
| 03   | 15/03/2024 | MA    | JV       | SE INCORPORAN OBSERVACIONES REALIZADAS |
| 04   | 25/11/2025 | MA    | JV       | SE INCORPORAN OBSERVACIONES REALIZADAS |

|                                                                |  |                          |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                                                                |  |                          |  |
| Coejecutor:                                                    |  |                          |  |
| Plano:                                                         |  |                          |  |
| <b>ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTADO<br/>PERFILES TRANSVERSALES</b> |  |                          |  |
| Asentamiento:                                                  |  | NÚMERO DE PLANO:         |  |
| Ubicación:                                                     |  | ALP04                    |  |
| Escala:                                                        |  | Fecha:                   |  |
| 1:75                                                           |  | NOVIEMBRE 2025           |  |
| Técnico:                                                       |  | Coordinador:             |  |
| Arq. LETICIA BISIO<br>Tec. MARTÍN ARDAO                        |  | Ing. JOSÉ VALENA         |  |
| Firma:                                                         |  | Firma:                   |  |
| Equipo Técnico:                                                |  | NA-LR-ALP Trama vial.dwg |  |